

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 12649330-1
Сатып алудың атауы:	Товары для школы
Лоттың нөмірі:	№ 70107968-3ЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АВВБ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	<p>Провод АППВ 3*2,5 600 метр * 100тг = 60000тг Провод АППВ 3x2,5 (алюминиевая жила-проводплоскийизоляция из ПВХ пластиката-3 жилы-номинальное сечение жилы 2,5 мм²). Три однопроволочные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 2,5 мм². Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. Токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости с разделительным основанием между ними номинальной шириной 1,0 мм и номинальной толщиной 0,5 мм. Номинальное переменное напряжение-450/750 В частотой до 400 Гц. Номинальное постоянное напряжение-1000В. Испытательное переменное напряжение-2500 В частотой 50 Гц. Время выдержки при испытании-15мин. Длительно допустимая токовая нагрузка-24А. Сопротивление изоляции при 20 °С-не менее 1 МОм•км. Сопротивление изоляции при 70 °С-не менее 0,01 МОм•км. Минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров. ГОСТ 22483-2012. Срок поставки товара в течении 12 рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика. Поставка Товара производится в присутствии Поставщика либо его уполномоченного лица на основании доверенности.</p>
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	103445100, Абай облысы, Ақсуат ауданы, Сәтбаев а.
Жеткізу мерзімі:	в теченее 20 дней после заключение договора

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауарларды жеткізу брендті тапсырыс берушімен келіскеннен кейін және барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады. 2. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың 1- қосымшасы бойынша келісімшарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде. 3. Тауар сертификатпен бірге жеткізілуі керек. 4. Жеткізуші тауарды межелі жерге (яғни, қоймаға дейін) жеткізуі керек. 5. Жеткізілетін тауар міндетті түрде техникалық шарттарға сәйкес болуы керек. Техникалық талаптар: егер, тексеру кезінде тауарлар техникалық сипаттамаға және стандарт бойынша сәйкес келмейтін болса, Жеткізуші техникалық сипаттамаға сәйкес техникалық талаптардың сақталмауын жоюға қосымша ақысыз, тексеру күнінен бастап 5 күн ішінде шаралар қабылдайды.
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 12649330-1
Наименование закупки:	Товары для школы
Номер лота:	№ 70107968-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АВВБ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	<p>Провод АППВ 3*2,5 600 метр * 100тг = 60000тг Провод АППВ 3х2,5 (алюминиевая жила-проводплоскийизоляция из ПВХ пластиката-3 жилы-номинальное сечение жилы 2,5 мм²). Три однопроволочные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 2,5 мм². Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. Токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости с разделительным основанием между ними номинальной шириной 1,0 мм и номинальной толщиной 0,5 мм. Номинальное переменное напряжение-450/750 В частотой до 400 Гц. Номинальное постоянное напряжение-1000В. Испытательное переменное напряжение-2500 В частотой 50 Гц. Время выдержки при испытании-15мин. Длительно допустимая токовая нагрузка-24А. Сопротивление изоляции при 20 °С-не менее 1 МОм•км. Сопротивление изоляции при 70 °С-не менее 0,01 МОм•км. Минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров. ГОСТ 22483-2012. Срок поставки товара в течении 12 рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика. Поставка Товара производится в присутствии Поставщика либо его уполномоченного лица на основании доверенности.</p>
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	103445100, область Абай, район Ақсуат, с.Сатпаев
Срок поставки:	в теченее 20 дней после заключение договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тауарларды жеткізу брендті тапсырыс берушімен келіскеннен кейін және барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады. 2. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың 1- қосымшасы бойынша келісімшарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде. 3. Тауар сертификатпен бірге жеткізілуі керек. 4. Жеткізуші тауарды межелі жерге (яғни, қоймаға дейін) жеткізуі керек. 5. Жеткізілетін тауар міндетті түрде техникалық шарттарға сәйкес болуы керек. Техникалық талаптар: егер, тексеру кезінде тауарлар техникалық сипаттамаға және стандарт бойынша сәйкес келмейтін болса, Жеткізуші техникалық сипаттамаға сәйкес техникалық талаптардың сақталмауын жоюға қосымша ақысыз, тексеру күнінен бастап 5 күн ішінде шаралар қабылдайды.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------