

«БЕКІТЕМІН»:
Шығыс Қазақстан облысы мәдениет
басқармасының
«Шығыс Қазақстан облыстық зағиптар
мен көзі нашар көретін азаматтардың
арнаулы кітапханасы» КММ директоры

Б.Уябаева
« 16 » 08 2024 жыл

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау және сынау процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

Техникалық Ережелердің «Өрт қауіпсіздігі техникасына қойылатын талаптар»-дың 1032 бабына сәйкес нысандарды өрттен қорғау үшін өрт сөндіргіштерді қуаттаулар мен қайта қуаттаулар Нұсқауларға сәйкес жүргізілулері тиіс.

Орындалған жұмыстар мен қызметтерге қойылатын талаптар:

1. Өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау, қатаң түрде Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілеріне сәйкес жүргізілулері қажет.

2. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау, оның сыртқы және ішкі жақтарын тексеруді, жөндеуді, гидравликалық беріктігін сынауды, корпустың пневматикалық тығыздығын сынақтан өткізуді, іске қосу басының, шлангтың, өшіру құрылғысын тексеруді және өрт сөндіргішті бояуды қамтиды;

3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері, өрт сөндіргіштердің тегінде және олардың паспорттарында көрсетілулері тиіс;

4. Техникалық ақаулықтары анықталған өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау мүмкін болмаған жағдайда тараптар ақауларды көрсете отырып жарамсыз өрт сөндіргіштердің істен шыққандығы туралы акт жасасады.

5. Өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау үшін оларды тиеу-жөнелту және қуаттанғаннан кейін кері қайтару, Қызметтерді көрсетушінің есебінен жүзеге асырылады.

6. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (құлыптау және іске қосу құрылғысы, қысым көрсеткіші, өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқа және ұнтақтың берілуін басқаруға арналған тұтқа, иілгіш шланг, клапан, розетка) дұрыс жұмыс істемеген жағдайда Жеткізуші оларды жөндеуге немесе ақаулы бөлшектерді жаңа бөлшектерге ауыстыруға міндетті.

Сапаға қойылатын кепілдік талаптар: Орындаушы, келісім-шарт бойынша қызметтерді орындау үшін тиісті сападағы Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген мемстат-қа/немесе ТЖ және т. б. сәйкес материалдарды пайдалануға міндетті. Қызмет, олардың сапасын Шарт талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендетілген ақауларсыз орындалуы шарт. Орындаушы орындалған қызметтер туралы актіге қол қойылған күннен бастап 1 жылға белгіленген кепілдік мерзімі ішінде, орындалған қызметтердің сапасына кепілдік береді. Егер кепілдік мерзімі ішінде Орындаушының кінәсінен болған ақаулар анықталса, Орындаушы Тапсырыс берушіден тиісті хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде немесе Тапсырыс беруші белгілеген басқа мерзімде анықталған ақауларды өз есебінен, өз күшімен жоюға міндетті.

Қызметтің бағамына өрт сөндіргіш құралдарын кітапханадан алып кету, қуаттау, қайта алып келу кіреді.

Көрсетілетін қызметтердің көлемі: ОП-5 – 10 дана.

Келісілді

Қабылдады: Джамбулова А.

Руденко Т.В.

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор КГУ «Восточно-Казахстанская
областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» управления
культуры ВКО

Уябаева Б.К.
« 26 » 06 2024 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Требования к организации процесса перезарядки и проверки огнетушителей.

В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной

техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в

соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Требования к выполнению работ и услуг:

1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.

2. Перезарядка порошковых огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя;

3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;

4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;

5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг осуществляется Поставщиком

6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

Требования к гарантии на качество: Орындаушы, Шарт бойынша өзінің Қызметтерін орындауда, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы МЕМСТ-қа сәйкес келетін тиісті сападағы материалдарды пайдалануға міндетті.

Исполнитель обязан, для выполнения Услуг по Договору использовать материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан ГОСТам и/или ТУ и т.д. Услуга должна быть выполнена без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего условиям Договора. Исполнитель гарантирует качество выполненных Услуг в течение гарантийного срока, установленного в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами. В стоимость услуги входит вывоз огнетушащих средств из библиотеки, зарядка, повторный ввоз.

Объем оказываемых услуг: ОП-5 - 10 штук.

Сағлосовано

Руденко Т.В.

Приняла: Джамбулова А