



Бекетемін»
КТБС-ның директоры
Қойшибасва.И.М.

«13»маусым 2024ж

Ахау актісі

Біз төменде кол қоюшы комиссия мүшелері әлеуметтік ұстаз- Туматова Қ,медбике- Асхадуллина Э,есепші-Мухамедова М, Кәметлетке толмағандарды бейімдеу орталығының подвалында орналасқан жылу құбырында үш жерінен тесіліп шіріген,шіріген жерін кесіп алып,кайтадан жаңадан труба сваркілеу, дм-80см жылу құбырындағы задвижка-1 дана сынған,жарамсыз,дм-20-лық резьба сынған,ауыстырылып,жаңадан салу керек,сварка жұмыстарын жасау керектігін растап кол қоямыз.

№ п/п	Жұмыстың атауы	Өлшем бірлігі	саны	Ескертпе
1	Мекеменің подвалындағы жылу құбырын ауыстыру,задвижкасын ауыстыру,сваркілеу, орнату жұмыстары	жұмыс	1	Дм-76,калындығы 3мм болат труба- ұзындығы 3м,задвижка дм -80см болаттан жасалған, задвижка екі арасы 20см болатын трубаға қойылады,дм-20см резьбаны ауыстыру

Комиссия мүшелері осы ахау актісін растап кол қойды

Комиссия мүшелері

Туматова Қ әлеуметтік ұстаз
Асхадуллина Э медбике
Мухамедова М есепші