

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 13918914-1
Конкурстың атауы:	Лифттерге техникалық қызмет көрсету қызметтері
Лоттың нөмірі:	№ 76632587-OK1
Лоттың атауы	Лифттерді/лифттік шахталарды және ұқсас жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331215.200.000000
Қызметтің атауы:	Лифттерді/лифттік шахталарды және ұқсас жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	6398808.93
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	6398808.93
Қызмет көрсету мерзімі	шартқа қол қойылған сәттен бастап 31.12.2025 дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы"АҚ ғимаратында 10 (он) лифтке техникалық қызмет көрсету бойынша сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі. Техникалық қызмет көрсетуге жататын лифтердің моделі, саны және жүк көтеріштігі: Schindler 5400 AP сыйымдылығы 630 килограмм болатын 4 бірлік. Schindler 5400 AP сыйымдылығы 1600 килограмм болатын 2 бірлік. Schindler 5400 AP сыйымдылығы 1000 килограмм болатын 1 бірлік мөлшерінде. KONE PW 08/10-19 monospace 1 бірлік жүк көтеріштігі 480 килограмм. KONE PW 08/10-19 monospace 1000 килограмм жүк көтеріштігі бар 1 бірлік. "Могилевлифтмаш" ЕПӨ жүк көтеріштігі 630 килограмм болатын 1 бірлік мөлшерінде. 24 сағат ішінде тоқтаған немесе істен шыққан жағдайда лифтердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру. Лифтілерге техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын алу жөндеулерін жүргізуді дайындаушы зауыт әзірлеген және ұсынған жабдыққа техникалық қызмет көрсету жөніндегі өндірістік нұсқаулықтар мен нұсқаулықтарға сәйкес электромеханик (электр қауіпсіздігі жөніндегі ІІІ біліктілік тобынан төмен емес) және оператор (ІІ топтан төмен емес) жүргізуді тиіс. Техникалық қызмет көрсету келесі қызметтерді көрсетуді және жұмыстарды орындауды қамтиды: - Шахта мен кабинаның есіктерінің құлыптары мен қауіпсіздік ажыратқыштарының жарамдылығын тексеру. - Кем дегенде үш қону алаңында "жоғары" және "төмен"қозғалыс кезінде кабинаның тоқтау дәлдігін іріктеп тексеру. - Есіктер жетегінің электромеханикалық реверсінің жарамдылығын тексеру. - Лифт кабинасының, сондай-ақ машиналық және блоктық үй-жайлардың жарықтандырылуын тексеру. - Барлық отырғызу алаңдарында "тоқтату", "есік" түймелерінің, "бос емес" жарық сигналының, Жарық таблосының, жарық және дыбыс сигнализациясының жарамдылығын, сондай-ақ кабинаның және қызмет көрсетуші персоналдың орналасқан жері арасындағы екіжақты келіссөздер байланысының жарамдылығын тексеру. - "Лифтті пайдалану ережелерінің" және ескерту және көрсету жазбаларының болуын тексеру. - Машиналық және (немесе) блоктық үй-жай есігі құлпының болуын және жарамдылығын тексеру. - Екі жақты келіссөздер байланысын және кабинадан лифт ақаулығының сигналдарын тексеру; - Машина үйжайынан екіжақты келіссөздер байланысын және лифт ақаулығы сигналдарын тексеру, сондай-ақ есіктердің жабылуын бақылау; шахтаны, шұңқырды, лифт кабинасын, станцияны, машина үй-жайын қоқыстан шаңнан және бөгде заттардан тазалау. - Қоңырау шалу бойынша лифт жұмысын және тоқтау дәлдігін тексеру; - бұйрықтар бойынша лифт жұмысын және тоқтау дәлдігін тексеру; - қоршауды және шахта есіктерін құлыптау сенімділігін тексеру (ІІІШ); - лифт кабинасының купесін тексеру (кабинаның купесінің жай-күйін визуалды бағалау; есіктерді жабудың электр тізбегінің және есік жетегінің реверсінің электр тізбегінің жарамдылығын, "тоқтату" түймесінің жұмысын тексеру; лифт қозғалысы кезінде есіктерді механикалық құлыптаудың сенімділігін тексеру; есік табалдырығының ойғын тазалау); - кабинаның жылжымалы еденін тексеру; - электромагниттік орананы (ЭМО) тексеру; - жылжымалы есіктері бар шахта мен лифт кабинасының есіктерінің Автоматты құлыптарын тексеру - Кабинаның шатыры мен шахтаның шұңқырының санитарлық және өртке қарсы жағдайын тексеру, жинау; - машиналық үй-жайды тексеру; тазалау тоқсан сайынғы техникалық қызмет көрсету - тежегіш құрылғы (тежегіш төсемдерді тексеру, төсемдердің үйкеліс материалының тозуын бақылау. Топсалы қосылыстарды тексеру, тазалау, майлау. Жұмыс саңылауларын реттеу. Барлық бекітпелерді тексеру, көтеру. Тежегіш жартылай муфтының бекітпелерін тазалау және тексеру); - тежегіш құрылғысының Электромагнитті (электромагниттің барлық бекітпелерін тексеру және қатайту. Магниттік құбыр мен катушканы тазалау. Төменгі белдегі қамыт өңдірісін тексеру. Экспірді жою. Якорь жүрісін реттеу. Электрмен жабдықтау және жерге қосу тізбектерін бақылау); - Арқан жүргізуші шкив (КВШ) (арқан жүргізуші шкивтің бекітілуін тексеру. КВШ ағындарын тазарту. Арқан жүргізуші шкив ағындарының тозуын тексеру. Блокта раковиналардың, чиптердің және жарықтардың жоқтығын тексеру. Мойынтіректерге майлауды түсуін бақылау); - Шахта (шахтаның порталдық бөлігін тексеру. Ластанудан тазарту. Бекітпелерді тексеру); - лифт шахтасының есіктері (кабинаның есігін төсеу арқылы шахта есіктерінің құлыптары роликтіктерінің жабылу шамасын тексеру. "ДЗ" шахтасы есіктерінің құлыптарын және "ДШ"жабылуын бақылайтын шахта есіктерінің контактілерін құлыптау контактілерінің жұмысын тексеру. - Сызғыштар мен қақпақшалардың қарсы роликтері арасындағы бос орындарды тексеру. Арба аялдамалары мен құлыптау ысырмалары арасындағы бос орындарды тексеру. Бекіткіштің жабын қорының мөлшерін құлыптың ысырмасымен тексеру. Вагон тіреуішінің резеңке амортизаторларының күйін тексеру. Бағыттаушы сызғыштардың, кареткаларға роликтің, тартқыштардың, резеңке профилдің, кареткаларға жалқыштардың, белдік аяқ кимдердің бекітілуін тексеру. Қақпақтардың төменгі үшы мен жабық шахта есігінің табалдырығы, қақпақтар мен шахта есігінің жақтауы арасындағы саңылауларды тексеру. Шахта есіктерінің табалдырығы мен кабинаның есігін төсеу арасындағы алшақтықты тексеру. Кабинаның есік табалдырығымен және шахтаның есік құлпы рычагтарының роликтірімен саңылауды тексеру.); - Кабинаны суспензиялау (кабинаның суспензиясын тексеру және шүберекпен тазалау. Арқан ұстағыштардың, тартқыштардың, осьтердің, саусақтардың, түйреуіштердің тұтастығын тексеру. Көлденең теңгерімді тексеру.); - "ӨКК" көтергіш арқандарының босансу құрылғысы (ӨКК бекітпелерін тексеру және қатайту. Жүрудің қарапайымдылығын тексеру. Топсалы қосылыстарды тазалау және майлау. Жақтау мен контакт ролигі арасындағы алшақтықты салыстыру.); - Кабинаның төбесі мен қаңқасы (кабинаның шатыры мен қаңқасының жабдығын тексеру. Ластанудан тазарту, дөңкерленген сүрту. Ажыратылатын қосылыстарды тексеру және қатайту, дөңкерленген қосылыстарды тексеру.); - Кабинаның аяқ кимдері (аяқ киімді тексеру. Аяқ киімді ластанудан тазарту. Штихмасса бойынша саңылауларды реттеу. Бекіткіштерді көтеру. Серіппелердің жай - күйі мен әрекетін тексеру, реттеу); - кабинадағы майлау аппараттары (бекітуді тексеру. Ластанудан тазарту. Май құю); - ұстаушылар (ұстаушылар жүйесін ластанудан тазарту. Ілмек-рычаг механизмінің жүру жеңілдігін және орнату өлшемдерін тексеру. Буындарды майлау. Сыналар арасындағы саңылауларды тексеру.); - Кабинаның жылжымалы едені (жылжымалы еденнің төменгі арқалығы мен бөлшектерін тексеру және тазалау. Бекіткіштерді көтеру. Жылжымалы еденнің барысын қысқару немесе ұзарту арқылы реттеу. Жер асты контактілерінің ерітінділері мен сәтсіздіктерін және тіректер мен контактілер өзектері арасындағы саңылауларды реттеу. Еденнің жұмысын тексеру.); - Лифт кабинасындағы басқару посты (лифтің басқару постын кабинада қақпақтарды алып тастау арқылы тексеру. Байланыс жұптарының жұмысын, серіппелердің жарамдылығын, түймелердің тұтастығын тексеру. Терминалды көтеру. Қақпақты бекіту.) - Лифт кабинасы (күпе қалқандарының бекітілуін және олардың жай-күйін тексеру. Кабинада орнатылған желдеткіш торлардың, люктердің және Аппараттардың бекітілуін тексеру. Кабинаның негізгі және авариялық жарықтандыруын, реңктің жайкүйін тексеру. ДК кареткалары мен жалқыштардың бекітілуін тексеру, оларды реттеу. Қанаттардың Байланыс кабелинің күйін, ДК жабу серіппесін және олардың кернеуін тексеру. Кабинаның купесін тазалау.); - Кабинаның есіктерін жетектеу (жетекті ластанудан тазарту. Редуктордың, электр қозғалтқышының сенімділігін тексеру. Шкивтердің үйлесімділігін бекіту сенімділігін тексеру. Белдіктің керілуін және оның тозуын тексеру. Редуктордағы май деңгейін тексеру және нормативтік күйге дейін толтыру. Редуктордың құрп бұнының тозуын тексеру. "ШКО және ДКЗ" есіктерінің ашылу және жабылу блок - контактілерін, реверс микро қосқышын тексеру және реттеу. Жүргізуші мен ондағы элементтердің бекітілуін тексеру (оның ішінде: жүдырықшалар, кері рычаг, өзек, ролик және т.б.). Реверс пен жетектің тұтастай іске қосылуын тексеру); - тартқыш арқандар немесе жылдамдықты шектегіштер (кабинаны штурвалдан жылжытқан кезде жылдамдықты шектегіштің немесе тартқыш арқандарды тазалау. Арқандарды тексеру және олардың тозу дәрежесін анықтау); - қарсы салмақтағы аяқ кимі (аяқ киімді тексеру. Аяқ киімді тазалау. Саңылауларды реттеу. Бекіткішті көтеру. Өрекетті тексеру.); - Майлау құрылғысы (бекітуді тексеру. Ластанудан тазарту. Май құю) - кабинаның бағыттаушысы немесе қарсы салмақ (штихмасса бойынша бағыттағыштарды салыстыру. Тік қалыптан ауыту өлшемдерін жүргізу. Бағыттағыштарды көрсету. Буындарды тазарту. Бағыттаушы бекітпелерді тексеру және қатайту. Ипотеканы бекітуді тексеру. Жолдарды ластанудан тазарту.); - Селекция немесе дәл тоқтау датчиктері (датчиктің, шунттың бекітпелерін тексеру және қатайту. Сенсор мен шунттар арасындағы саңылауларды тексеру.); - Шақыру аппараттары (шақыру аппараттың қақпағын алу. Контактілерді тазарту және терминалдарды көтеру. Аппаратты жабу, оны бекіту, жұмыста тексеру.); - Шұңқырды тазарту (шұңқырды қоқыстан тазарту. Қоқысты шығару. Металл конструкцияларын шүберекпен сүрту.); - Керу құрылғысы (керу құрылғысын тазалау. Бекіткіштерді көтеру. Топса мен мойынтіректердің майлануын тексеру. Көлденеңдігін тексеру. Блок-контакттің іске қосылуын тексеру.); - "ОС" жылдамдықты шектегіш (шкивтен жылдамдықты шектегіштің арқанын алу. Арқанды шкивке ілу. Шкеуте корпусын ластанудан тексеру және тазалау. Шектегіш шкивін тексеру. Жұмыс ағынын ластанудан тазарту. Топсалы қосылыстардың жабыналуын, жылжымалы жүктердің жай-күйін тексеру.); - "ОС" жылдамдықты шектегішінің жұмысының дұрыстығын тексеру (ОС арқанын бақылау шкивіне және кері лартыру. Лифтті машиналық үй-жайдан басқару режимінде іске қосу (төмен қарай іске қосу) және ОЖ мен ұстағыштардың іске қосылуын тексеру. Кабинаны ұстаушылардан алу. Лифтті қалыпты жұмыс режиміне қосу.); - Машиналық үй-жайда электр сымдары (ашық төселген сымдарды тазалау. Салбырауды жою. Құбырлардан, металл жеңдерден және сулардан электр аппараттарына, шамдарға шығу жағдайын тексеру); - Лифт шахтасындағы электр сымдары (ашық орнатылған сымдарды тазалау. Салбырауды жою. Құбырлардан, металл жеңдерден және электр аппараттарына, шамдарға кіреберістердегі жай - күйді тексеру) жарты жылдық техникалық қызмет көрсету-басты жетекті электр қозғалтқышы (электр қозғалтқышының бекітілуін тексеру және қатайту. Буферлік саусақтардың бекітілуі мен тозуын тексеру. Моторлы жартылай муфтыны бекітудің сенімділігін тексеру. Сөйкестікті тексеру. Мойынтіректердің майлануын және олардың тозуын тексеру. Коректендіру және жерге тұйықтау тізбектерінің электр сымдарының желімдік қосылыстарын тазалау және қатайту.); - Негізгі жетекті Редуктор (мойынтіректердің қызбауын тексеру. Редукторды ластанудан тазарту. Беріліс қорабының Корпусы мен қақпақтарының тұтастығын, коннекторлар мен тығыздағыштардан майдың ағып кетуін тексеру. Құрт жұбының ілінісіндегі жұмыс саңылауларын тексеру. Тежегіш жартылай муфтының бекітілуін тексеру. Топсалы қосылыстарды майлау); - бұру блоктары (арқалықтар мен блоктардың арқалықтарға бекітілуін тексеру. Ағындардың тозуын тазалау және тексеру. Блокта раковиналардың, чиптердің және жарықтардың жоқтығын тексеру. Мойынтіректерге майлаудың түсуін бақылау.); - Лифтті басқару шкафы (электр аппаратурасын және басқару шкафын шаңнан тазарту. Коммутациялық аппаратураны тексеру және оны реттеу. Терминал қосылымдарын, қосқыштарды және дөңкерлеу орындарын тексеру. Электр тізбегінің параметрлерін тексеру және реттеу. Басқару шкафында орнатылған элементтердің, электрондық тақталардың жай-күйін тексеру. Орнатылған сақтандыру аппаратурасының номиналдарын тексеру. Жерге қосу тізбектерін тексеру. Лифт жұмысының барлық режимдерінде Электр аппараттарының жұмысының дұрыстығын тексеру); - трансформаторлар (корпусты және орамаларды тазалау. Бекіткіштерді көтеру және магниттік сымдарды байлау. Терминалдық қосылыстарды аршу және қатайту) - кабинаның терминалдық қорабындағы электр сымдары (электр сымдарын тексеру. Кабинаның терминал қорабын ашу. Терминал қосылымдарын тексеру, тазалау және қатайту. Таңбалауды қалпына келтіру. Терминал қорабын жабу); - "КЛ, ӨКК, ДСК, ДТО және т.б." кабинасының қақпақтарына арналған электр аппараттары (қарау, тексеру, көміртектен тазарту. Түйреуіштер мен ерітінділерді реттеу. Аппараттардағы контактілердің терминалдық қосылыстарын көтеру. Электр аппараттарына көз тартуды тексеру); - Аспалы кабель (шахтадағы және кабинаның астындағы кабель бекіткіштерін тексеру. Қозғалыс кезінде кабельдің вертикальдан ауытқуының жоқтығын тексеру. Қорғаныш оқшаулауын және кабель қабығын бөлу орындарының жай - күйін көзбен шолып тексеру); - қарсы салмақты ілу (қарсы салмақты ілуді тазалау. Тартқыштар мен арқалықтардың тозуын тексеру. Серіппелердің, сына қысқыштардың, клиптердің, втулкалардың, осьтердің, шыныаяқтардың күйін тексеру. Бұрандалы қосылыстарды, шплинтердің жай - күйін тексеру); - қарсы салмақ қаңқасы (қаңқаны және жүкті ластанудан тазарту. Кисаодың жоқтығын тексеру. Жоғарғы және төменгі арқалықтардың бекітпелерін, көтергіштердің байланыстарын тексеру. Жүктердің бекітілуін және олардың жай-күйін тексеру); қабатты ажыратқыштар (ролик осінің үшы мен аралас қабаттың түбі арасындағы саңылауларды тексеру және реттеу. Біріктірілген қабатқа қатысты қабат қосқышының орнын салыстыру. Коммутатор Корпусы мен аралас қабат арасындағы алшақтықты орнату. Түйреуіштер мен ерітінділерді тексеру және реттеу. Барлық бөлшектердің бекітпелерін және сымдардың желімделген қосылыстарын қатайту. Роликтің осін майлау); - шахтаның терминал қорабындағы электр сымдары (электр сымдарын тексеру. Шахтаның терминал қорабын ашу. Терминал қосылымдарын тексеру, тазалау және қатайту. Таңбалауды қалпына келтіру. Терминал қорабын жабу); - лифтердегі соңғы ажыратқыш (контактінің, тұтқаның, жүктердің бекітпелерін тексеру. Байланыс топтарын тазарту және байланыс терминалдарын көтеру. Рычагтың топсасын тазалау, майлау, жұмыс жеңілдігін тексеру. - Буферлік құрылғы (серіппелі буферлік құрылғы (буфердің серіппелерін тазалау; серіппелерді тексеру; стақандардың бекітпелерін тексеру; тумбалардың тұтастығын тексеру). Гидравликалық буферлік құрылғы (буферді тазалау; май деңгейін тексеру, қажет болған жағдайда оны толтыру). Ажыратқыштың әрекетін тексеру); - Кіріспе ажыратқыш (сыртқы тексеру, тазалау. Сымдардың, түйіспелі тіректердің, пинцеттердің қосылу күйін тексеру. Рычагтың бекітілуін, пышақ траверстерін тексеру. Клем қосылыстарын көтеру. Пинцет саңылауларын реттеу. Жерге қосу өткізгішін тексеру. Лифт жұмысының теңсіздігі немесе сәйкессіздігі анықталған жағдайда өнім беруші оларды 24 сағат ішінде жояды. Техникалық қызмет көрсету КР СТ 3305-2018 қолданыстағы ұлттық стандартына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қызмет көрсету мерзімі: 01.03.2025 жылдан бастап 31.12.2025 жылға дейін. Қызмет көрсету шарттары: Шарттың қолданылу мерзімі ішінде тәулік бойы. Бұл ретте сервис инженері Тапсырыс берушінің аумағында тәулік бойы болуы тиіс.
--	--

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"
Наименование организатора	Акционерное общество "Научный центр педиатрии и детской хирургии"
№ конкурса:	№ 13918914-1
Наименование конкурса:	Услуги по техническому обслуживанию лифтов
Номер лота:	№ 76632587-ОК1
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331215.200.000000
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	6398808.93
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	6398808.93
Срок оказания услуги:	с момента подписания договора по 31.12.2025
Размер авансового платежа *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация закупаемых услуг по техническому обслуживанию 10 (десять) лифтов в здании на АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии». Модель, количество и грузоподъемность лифтов подлежащих к техническому обслуживанию: Schindler 5400 AP в количестве 4 единиц грузоподъемностью 630 килограммов. Schindler 5400 AP в количестве 2 единиц грузоподъемностью 1600 килограммов. Schindler 5400 AP в количестве 1 единица грузоподъемностью 1000 килограммов. KONE PW 08/10 - 19 MonoSpace в количестве 1 единица грузоподъемностью 480 килограммов. KONE PW 08/10 - 19 MonoSpace в количестве 1 единица грузоподъемностью 1000 килограммов. ЛПЗ «Могилевлифтамш» в количестве 1 единица грузоподъемностью 630 килограммов. Восстановление работоспособности лифтов в случае остановки или выхода из строя в течении 24 часов. Техническое обслуживание и проведения плановопредупредительных ремонтов лифтов должно проводится электромехаником (не ниже III квалификационной группы по электробезопасности) и оператором (не ниже II группы) в соответствии с производственными инструкциями и инструкциями по техническому обслуживанию оборудования, разработанными и предоставленным заводом изготовителем. Техническое обслуживание включает в себя оказание следующих услуг и выполнения работ: - Проверка исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины. - Выборочная проверка не менее чем на трех посадочных площадках точность остановки кабины при движении "вверх" и "вниз". - Проверка исправности электромеханического реверса привода дверей. - Проверка наличия освещения кабины лифта, а также машинного и блочного помещений. - Проверка исправности действия кнопок "Стоп", "Двери", светового сигнала "Занято" на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. - Проверка наличия "Правил пользования лифтом" и предупредительных и указательных надписей. - Проверка наличия и исправность замка двери машинного и (или) блочного помещения. - Проверка двусторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины; - Проверка двусторонней переговорной связи из машинного помещения и сигналов неисправности лифта, также контроля закрытия дверей; Проведение очистки шахты, приямка, кабины лифта, станции, машинного помещения от мусора пыли и посторонних предметов. - Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам; - Проверка точности остановок и работы лифта по приказам; - Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ); - Проверка купе кабины лифта (визуальная оценка состояния купе кабины; проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей, работы кнопки «стоп»; проверка надежности механического запирания дверей при движении лифта; прочистка паза порожа дверей); - Проверка подвижного пола кабины; - Проверка электромагнитной обмотки (ЭМО); - Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями - Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты, уборка; - Проверка машинного помещения; уборка Ежеквартальное техническое обслуживание - Тормозное устройство (Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка креплений тормозной полумуфты); - Электромагнит тормозного устройства (проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитопровода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение загибания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления); - Канатоведущий шкив (КВШ) (Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники); - Шахта (осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений); - Двери шахты лифта (Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты «ДЗ» и контактов дверей шахты, контролирующих их закрытие «ДШ». - Проверка зазоров между линейками и контр роликами кареток створок. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты.); - Подвеска кабины (Осмотр и очистка ветошлюп подвески кабины. Проверка целостности канатодержателей, тяг, осей, пальцев, шплинтов. Проверка горизонтального баланса); - Устройство слабину подъемных канатов «СПК» (Проверка и подтяжка креплений СПК. Проверка легкости хода. Очистка и смазка шарнирных соединений. Выверка зазора между рамой и роликом контакта.); - Крыша кабины и каркас (Осмотр оборудования крыши кабины и каркаса. Очистка от загрязнений, протирка ветошлю. Осмотр и подтяжка разъемных соединений, осмотр сварных соединений.); - Башмаки кабины (Осмотр башмаков. Очистка башмаков от загрязнений. Регулировка зазоров по штихмассу. Подтяжка креплений. Проверка состояния и действия пружин, регулировка); - Смазывающие аппараты на кабине (Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла); - Ловители (Очистка системы ловителей от загрязнений. Проверка легкости хода и установочных размеров шарнирно - рычажного механизма. Смазывание шарниров. Проверка зазоров между клиньями.); - Подвижный пол кабины (Осмотр и очистка нижней балки и деталей подвижного пола. Подтяжка креплений. Регулировка хода подвижного пола укорачиванием или удлинением тяг. Регулировка растворов и провалов подпольных контактов и в зазорах между упорами и штоками контактов. Проверка работы пола); - Пост управления в кабине лифта (Осмотр поста управления лифтом в кабине со снятием крышек. Проверка работы контактных пар, исправности пружин, целостности кнопок. Подтяжка клемм. Закрепление крышки.). - Кабина лифта (Проверка крепления штов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона. Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния троса связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины внутри.); - Привод дверей кабины (Очистка привода от загрязнений. Проверка надежности крепления редуктора, электродвигателя. Проверка надежности крепления соосности шкивов. Проверка натяжения ремня и его износ. Проверка уровня масла в редукторе и долив до нормативного состояния. Проверка износа червячной пары редуктора. Проверка и регулировка блок- контактов открывания и закрывания дверей «ВКО и ВКЗ», микропереключателя реверса. Проверка крепления водила и элементов на нем (в том числе: кулачки, рычаг реверса, шток, ролик и т. п.). Проверка срабатывания реверса и привода в целом); - Канаты тяговые или ограничителя скорости (Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа); - Башмаки противовеса (Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия.); - Смазывающее устройство (Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла) - Направляющая кабины или противовеса (Выверка направляющих по штихмассу. Проведение замеров отклонения от вертикального положения. Выставление направляющих. Зачистка мест стыков. Проверка и подтяжка креплений направляющих. Проверка крепления закладных. Очистка направляющих от загрязнений.); - Датчики селекции или точной остановки (Осмотр и подтяжка креплений датчика, шунта. Проверка зазоров между датчиком и шунтов.); - Вызывные аппараты (Снятие крышки вызывного аппарата. Очистка контактов и подтяжка клемм. Закрытие аппарата, его закрепление, проверка в работе.); - Очистка приямка (Очистка приямка от мусора. Вынос мусора. Протирка металлоконструкций ветошлю.); - Натяжное устройство (Очистка натяжного устройства. Подтяжка креплений. Проверка смазки шарнира и подшипников. Проверка горизонтальности. Проверка срабатывания блок - контакта.); - Ограничитель скорости «ОС» (Снятие каната ограничителя скорости со шкива. Навеска каната на шкив. Осмотр и очистка корпуса ограничителя от загрязнений. Осмотр шкива ограничителя. Очистка рабочего ручья от загрязнений. Проверка отсутствия заеданий шарнирных соединений, состояния подвижных грузов.); - Проверка исправности работы ограничителя скорости «ОС» (Перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно. Включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей. Снятие кабины с ловителей. Включение лифта в нормальный режим работы.); - Электропроводка в машинном помещении (Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники); - Электропроводка в шахте лифта (Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники) Полугодовое техническое обслуживание - Электродвигатель главного привода (Проверка и подтяжка крепления электродвигателя. Проверка крепления и износа буферных пальцев. Проверка надежности крепления моторной полумуфты. Проверка соосности. Проверка смазки подшипников и их износа. Зачистка и подтяжка клеммных соединений электропроводки цепей питания и заземления.); - Редуктор главного привода (Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнений. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений); - Отводные блоки (Проверка крепления балок и блока на балках. Очистка и проверка износа ручьев. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники.); - Шкаф управления лифтом (Очистка электроаппаратуры и шкафа управления от пыли. Проверка коммутационной аппаратуры и ее регулировка. Проверка клеммных соединений, разъемов и мест паек. Проверка и регулировка параметров электросхемы. Проверка состояния элементов, электронных плат, установленных в шкафу управления. Проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры. Проверка цепей заземления. Проверка исправности работы электроаппаратов во всех режимах работы лифта); - Трансформаторы (Очистка корпуса и обмоток. Подтяжка креплений и стяжка магнитопровода. Зачистка и подтяжка клеммных соединений) - Электропроводка в клеммной коробке кабины (Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки кабины. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки); - Электроаппараты на крышке кабины «КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.» (Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка клеммных соединений контактов в аппаратах. Осмотр подводы к электроаппаратам); - Подвесной кабель (Проверка креплений кабеля в шахте и под кабиной. Проверка отсутствия отклонения кабеля от вертикальности во время движения. Визуальная проверка защитной изоляции и состояния мест разделки оболочки кабеля); - Подвеска противовеса (Очистка подвески противовеса. Проверка износа тяг и балки. Проверка состояния пружин, клиновых зажимов, обойм, втулок, осей, чашек. Проверка резьбовых соединений, состояния шплинтов); - Каркас противовеса (Очистка каркаса и груза от загрязнений. Проверка отсутствия перекоса. Проверка креплений верхней и нижней балок, стяжки стоек. Проверка крепления грузов и их состояние); Этажные переключатели (Проверка и регулировка зазоров между торцом оси ролика и дном комбинированной отводки. Выверка положения этажного переключателя относительно комбинированной отводки. Установка зазора между корпусом переключателя и комбинированной отводкой. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка креплений всех деталей и клеммных соединений проводов. Смазка оси ролика); - Электропроводка в клеммной коробке шахты (осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки шахты. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки); - Конечный выключатель на лифтах (Проверка креплений контакта, рычага, грузов. Очистка контактных групп и подтяжка клемм контакта. Очистка шарнира рычага, смазка, проверка легкости работы. Регулировка срабатывания при пересушке - переподъеме кабины); - Буферное устройство (Пружинное буферное устройство (очистка пружин буфера; осмотр пружин; проверка креплений стаканов; проверка целостности тумб). Гидравлическое буферное устройство (очистка буфера; проверка уровня масла, при необходимости его долива). Проверка действия выключателя); - Вводный рубильник (Внешний осмотр, очистка. Проверка состояния соединений проводов, контактных стоек, пинцетов. Проверка крепления рычага, траверсы ножей. Подтяжка клеммных соединений. Регулировка зазоров пинцетов. Проверка заземляющего проводника. В случае выявления неисправности или несоответствия работы лифтов поставщик устраняет их в течении 24 часов. Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с действующим национальным стандартом СТ РК 3305-2018. Срок оказания услуг: с 01.03.2025 по 31.12.2025 года включительно. Условия оказания услуг: круглосуточно в течении срока действия договора. При этом сервисный инженер должен находится на территории Заказчика круглосуточно
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
---	--