

847,8

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Аппарата управления
 НАО «Университет имени Шакарима
 город Семей»
 Карибаев М.С. 
 «__» ____ 2025 год

Техническая спецификация закупаемых услуг

№ п/п	Наименование услуг	Техническая спецификация, характеристика услуг
1	2	3
1.	Техническая спецификация по оказанию услуг Услуги по перекатке пожарных рукавов.	Место оказания услуги: Область Абай, г. Семей ул Глинки 20-А «Корпус -7» НАО «Университет им. Шакарима г. Семей» Срок оказания услуги: 30 календарных дней с момента подписания договора. Услуги по перекатке пожарных рукавов. Количество кранов 72 шт. на площади -11631,3-----кв.м. Требования к Потенциальному подрядчику: Услуги по перекатке пожарных рукавов НАО «Университет имени Шакарима» г Семей» Работы осуществлять согласно требованиям действующих нормативно-правовых актов: Работы должны выполняться согласно сметной документации и рабочего проекта. -«Правила пожарной безопасности» № 55 от 21.02.2022 г; - СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; - СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; - Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» № 405 от 17августа 2021 года. Проведение ревизии пожарных кранов и перекатка пожарных шлангов включает в себя:

- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее),
- проверку комплектности;
- контроли качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
- обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стойке сухотруба;
- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотрубе;
- перемотку пожарного рукава;
- опломбировку пожарного крана.

(Акт проверки работоспособности кранов ОБЯЗАТЕЛЬНО) Перекатка пожарных рукавов в количестве 72 штук на новое ребро производится со смещением на 90°. Двойная скатка – производится для пожарных кранов. Сам процесс должен происходить с использованием специального станка для перекатки пожарных рукавов. Поставщик, осуществивший профилактические мероприятия, обязан по их окончании выдавать акт о перекатке пожарных рукавов на новое ребро и указать перечень выполненных работ.

Поставщик дает гарантию на качество оказанных услуг не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня оказания услуги, кроме того, в течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить гарантийное восстановление выполненных работ не позднее 3-х рабочих дней с момента извещения поставщика заказчиком.

Затраты на услугу оказываются оборудованием и автотранспортом за счет поставщика. Оказание услуги осуществляется силами Поставщика, в цену услуги включены затраты на транспортировку и другие сопутствующие затраты с его оказанием.

Оборудования предоставляемые поставщиком должны быть сертифицированы. Товар должен соответствовать (при наличии) требованиям технического регламентом либо положением стандартов или иным документом в соответствии с законодательством РК в том числе ГОСТу РК для данной группы товары.

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ. Гарантийный срок на установленное в ходе выполнения работ составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ.

+ Инженер по ТБ и ЧС _____

Карасаев.Б.К.

Handwritten signature

Бекітемін
Басқарма аппаратының басшысы
 М. Карибаев
«__» _____ 2025 ж.

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

№ р/с	Қызметтердің атауы	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері
1	2	3
1.	Техникалық сипаттама қызмет көрсету бойынша – Өрт сөндіру жөнлерін жана қырына домалату.	Қызмет көрсету орны: Семей қаласы Абай облысы Глинки көшесі -№ 20-А Оқу Ғимараты № 7, ағанда_11631,3----ш. м. «Шәкәрім атындағы университет» КЕАҚ. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн. Ғимараттардағы: Өрт сөндіру жөндерін домалату 72 дана бойынша қызметтер Жұмыс қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізілуі керек: Барлық жұмыстар смета және жұмыс жобаларына сәйкес өткізу керек. - 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 «Өрт қауіпсіздігі ережелері»; - ҚР СП 2.02-102-2022 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы»; - ҚР ҚН 2.02-02-2023 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт автоматикасы»; - ҚР ҚН 2.02-11-2002 «Ғимараттар, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру және өрт туралы ескерту жүйелерімен жабдықтау стандарттары»; - 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 «Өрт қауіпсіздігінің жалпы талаптары» техникалық регламенті. -Өрт сөндіру жөндерін жана қырына домалату 90° нығсыммен жүргізіледі. Қос домалату - өрт крандары үшін жасалады. Процестің өзі өрт түтіктерін жылжыту үшін арнайы машинаны қолдану

	аркылы жүзеге асырылуы керек. Алдын алу іс-шараларын жүзеге асырған өнім беруші олар аяқталғаннан кейін өрт жеңдерін жана кырына домалату туралы акт беруге міндетті. (Крандардың функционалдығын тексеру актісі МІНДЕТТІ) - Өрт сөндіру жеңдері-72 дана -Өнім беруші көрсетілген қызметтердің сапасына қызмет көрсетілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай кепілдік береді, бұдан басқа, кепілдік беру кезеңі ішінде өнім беруші тапсырыс беруші хабарлаған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей орындалған жұмыстардың кепілдікті қалпына келтірілуін қамтамасыз етуі тиіс. -Қызмет көрсетуге арналған шығындар өнім берушінің жабдығымен және автокөлігімен (оның ішінде автокөтергіш, автомашина) көрсетіледі. Қызмет көрсету өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады, қызмет бағасына тасымалдау шығындары және оны көрсетумен бірге басқа да ілеспе шығындар кіреді. -Өрт сөндіру крандарына ревизия жүргізу және өрт сөндіру шлангілерін жылжыту: - механикалық зақымданулардың (сызаттар, сынықтар және т.б.) болуын анықтау мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру; - жиынтығын тексеру; - өрт жеңінің кран мен окпанға қосылу сапасын және оларды ажырату жеңілдігін бақылау; - крандағы, жеңдегі және құрғақ құбырдың тіреуіндегі өрт окпанындағы және жалпағыш бастарындағы резенке төсемелердің жай-күйін тексеру; - кранның су беруге және (немесе) құрғақ құбырға су беруге гидравликалық сынақтарын орындау; - өрт жеңін қайта орау; - өрт сөндіру кранының пломбалауы.
--	--

ҚБ және ТЖ инженері

Карасаев Б.К.