

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13932719-1
Сатып алудың атауы:	газ есептегішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 77291687-3ЦП1
Лоттың атауы :	Газ есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	мембраналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	өнеркәсіптік табиғи газ есептегіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	474643100, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Онды а. Онды селосы
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі қазандыққа арналған G25 мембраналық газ есептегіші Buran boiler BB-1535. СТ 70755-1910-T00-10-2018.Қазандық су жылыту автоматтандырылған Ква-174 ЛЖ / Гн (BB-1535 RG/RD). Түрі отын сұйық отын немесе табиғи газ. Номиналды жылу өнімділігі, Квт 174. Шығыстағы салқындатқыштың максималды температурасы 85. Рұқсат етілген жұмыс қысымы, МПа 0,35. Кернеу, жиілік ал.ток 220V; 50Hz. QK G25 мембраналық газ есептегіші сұйытылған көлемді өлшеуге арналған көмірсутекті газ және жеке тұтынушылар. Сипаттама: Qmax максималды шығыны, м3 / сағ-65. Номиналды газ шығыны Qnom, м3 / сағ -40. Минималды тұтыну, Qmin, м3 / сағ-0.4. Максималды жұмыс қысымы, кПа-50. Құбырлардың жіптері-G3". Арасындағы қашықтық штуцерлермен, мм - 440. Жалпы өлшемдері, мм: биіктігі - 579. Ені -717. Тереңдігі - 556. Есептегішті шығару уақыты 2024 жыл Ұсынылатын тауарларға СТ КЗ немесе сәйкестік сертификатының міндетті болуы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін.G25 есептегішін орнату міндетті болып табылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13932719-1
Наименование закупки:	приобретение газового счетчика
Номер лота:	№ 77291687-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик газовый
Описание лота:	мембранный
Дополнительное описание лота:	счетчик промышленный природного газа
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	474643100, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Онды село Онды
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора до 31 декабря 2025 года заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Счетчик газа мембранный G25 для двух котлов Buran boiler BB-1535. СТ 70755-1910-T00-10-2018. Котел водогрейный автоматизированный Ква-174 ЛЖ/Гн (BB-1535 RG/RD). Вид топливо жидкое топливо или природный газ. Номинальная теплопроизводительность, Квт 174. Максимальная температура теплоносителя на выходе 85. Допускаемое рабочее давление, МПа 0,35. Напряж, частота эл.тока 220V; 50Hz. Счетчик газа мембранный QK G25 предназначен для измерения объема сжиженного углеводородного газа и индивидуальными потребителями. Характеристика: Максимальный расход Q_{max}, м3/ч – 65. Номинальный расход газа Q_{nom}, м3/ч – 40. Минимальное расход, Q_{min}, м3/ч – 0.4. Максимальное рабочее давление, кПа – 50. Резьба патрубков – G3". Расстояние между штуцерами, мм – 440. Габаритные размеры, мм: Высота – 579. Ширина – 717. Глубина – 556. Время выпуска счетчика 2024 год Обязательное наличие СТ КЗ или сертификата соответствия на предоставляемые товары Предварительно согласовать с заказчиком.. Установка счетчика G25 обязательно.