

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 13936651-1
Сатып алудың атауы:	Диэлектрические перчатки до 1 000 В.
Лоттың нөмірі:	№ 75958213-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, арамен кесу крагимен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	.Диэлектрические перчатки до 1000в
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Нұр-Сұлтан қ. Х. Мунайтпасов к.9
Жеткізу мерзімі:	согласно технической спецификации
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлік қолғаптар қолды электр тогының соғуынан қорғауға арналған жіксіз латекс қолғаптары (ГОСТ 12.4.183-91 және ТУ 38.306-5-63-97 бойынша) немесе штамптау әдісімен жасалған қаңылтыр резеңкеден жасалған тігісті қолғаптар (ТУ 5-382-ге сәйкес). Диэлектрлік қолғаптардың ұзындығы кемінде 350 мм болуы керек. Қолғаптардың өлшемі суық мезгілде ашық құрылғыларға қызмет көрсету кезінде қолыңызды төмен температурадан қорғау үшін астына жүн немесе мақта қолғап киюге мүмкіндік беруі керек. Қолғаптардың төменгі жиегінің ені оларды сырт киімнің жеңдерінен тартуға мүмкіндік беруі керек. Қолғапта бес саусақ болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13936651-1
Наименование закупки:	Диэлектрические перчатки до 1 000 В.
Номер лота:	№ 75958213-ЗЦП1
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, спилковые с крагами
Дополнительное описание лота:	.Диэлектрические перчатки до 1000в
Количество:	2
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г Нұр-Сұлтан. Х. Мунайтпасова 9
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диэлектрические перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током.перчатки бесшовные из латекса (по ГОСТ 12.4.183-91 и ТУ 38.306-5-63-97) или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания (по ТУ 38305-05-257-89). Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять одевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки должны быть пятипалыми