

157Ток

Техническая спецификация на ежемесячное снятие архивных показаний с приборов учета тепла (теплосчетчики) на 2025 год

Техническое обслуживание, ремонт, ежемесячное снятие архивных показаний с приборов учета тепла (теплосчетчики) и сдача отчета в ТОО «АлТС» - тепловычислитель ТВ-7 (пищевблок)

Техническое обслуживание, ремонт, ежемесячное снятие архивных показаний с приборов учета тепла (теплосчетчики) и сдача отчета в ТОО «АлТС» - 3 счетчика "SA-94/2"

Проверка состояния тепловычислителя, термодатчиков, расходомеров, устранение выявленных неисправностей, не требующих ремонта в заводских условиях или замены тепловычислителя, расходомеров;
Устранение неисправностей в программируемых режимах работы СТУ;
Снятие архивных данных с системы теплового учета, для дальнейшей передачи их Заказчику в электронном виде или на бумажном носителе, по требованию Заказчика, в течение действия настоящего Договора, а также сдача отчетов в теплоснабжающую организацию.

Систематическая проверка наличия пломб и их сохранности. При выявлении неполадок немедленно уведомлять Заказчика на устранение неисправностей.

После завершения работ заполнить «Приемно-технический акт», при необходимости написать последним пунктом для Заказчика: - подать заявку в теплоснабжающую организацию на снятие пломб и получения «Акта изъятия допуска в эксплуатацию или на установку пломб и получения Акта допуска в эксплуатацию.

Услуга до 31.12.2025 года, ежемесячно и по заявке заказчика по необходимости

Руководитель А.К. Нурмаев К.К.

2025 жылға арналған жылуды есептеу аспаптарынан (жылу есептегіштерден) ай сайынғы мұрағаттық көрсеткіштерді алуға арналған техникалық қерекшелік

Техникалық қызмет көрсету, жөндеу, жылуды есептеу аспаптарынан ай сайынғы мұрағаттық көрсеткіштерді алу (жылу есептегіштер) және есепті тапсыру "АлТС" ЖШС-ТВ-7 жылу есептегіші (ас блогы) ай

Техникалық қызмет көрсету, жөндеу, жылуды есептеу аспаптарынан ай сайынғы мұрағаттық көрсеткіштерді алу (жылу есептегіштер) және есепті тапсыру "АлТС" ЖШС-де-3 "SA-94/2" есептегіш ай

Жылу есептегіштің, жылудатчиктерінің, шығынөлшегіштердің жай-күйін тексеру, зауыттық жағдайларда жөндеуді немесе жылу есептегішті, шығынөлшегіштерді ауыстыруды талаптейтін анықталған ақауларды жою; Бағдарлама ланатын жұмыс режимдеріндегі ақауларды жою;

Осы

Шарттың қолданылу мерзімінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша оларды Тапсырыс берушіге электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште одан әрі беру үшін жылу есебі жүйесінен мұрағаттық деректерді алу, ақ есептерді жылу мен жабдықтаушы ұйымға тапсыру. сондай-

Пломбалардың болуын және олардың сақталуын жүйелі тексеру. Ақаулар анықталған жағдайда Тапсырыс берушіге Ақаулықтарды жою туралы дереу хабарлаңыз.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін "қабылдау-техникалық актіні" толтырыңыз, қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші үшін соңғы тармақпен жазыңыз: - жылу мен жабдықтаушы ұйымға пломбаларды алып тастауға және "пломбаларды пайдалануға немесе орнатуға рұқсатталуы туралы" алуға және пайдалануға рұқсат актісі алуға өтініміңіз.

Қызмет

31.12.2025 жылға дейін, ай сайын және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажеттілік бойынша.

ӘІІІІ Басшысы *В. Нурмаев* Нурмаев К.К.