

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970237-1
Сатып алудың атауы:	Огнетушитель ОП - 5
Лоттың нөмірі:	№ 77400996-3ЦП2
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Огнетушитель ОП-5
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333230100, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров а. Желтоқсан көшесі 5В
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-5 өртсөндіргіші Р 51057-2005 МС ҚР СТ «А», «В», «С», «Е» класстарындағы өрттерді сөндіруге арналған. ОП-5(з) Ығыстырушы қысымның бар-жоғын көрсететін, қысым индикаторымен жабдықталған тасымалды, қайта зарядталатын, құйылатын үлгідегі өрт сөндіргіш.ілмекті-іске қосу құрылғысымен, кең қоныштағы иілгіш құбырышек. Өрт сөндіргішті әрекетке келтіру механизмі бекіткішпен жабдықталған. Бекіткіш пломбаланған болуы тиіс. Өртсөндіргіш заттектердің қуат алу заряды стандарттағы талаптарға сәйкес, номиналды мәннен айырмашылығы бар, бірақ $\pm 5\%$ кем емес. Жұмыс температурасы: -40-тан +50°Сқа дейін. Өрт сөндіргіштің конструкциясы оны қолданысқа енгізу және қолдану барысында оны аудару жөніндегі операцияны орындау қажеттілігін болдырмауы тиіс. Өрт сөндіргіштің құлыптау-іске қосу құрылғысының конструкциясы іске қосу құрылғысының функцияларын біріктірмеуі керек. Өрт сөндіргіш металл корпусты, қызыл, дабыл түске боялған. Қызмет көрсету мерзімі 10 жылдан кем емес. Зарядын бірнеше рет ауыстырғаннан кейін жұмысқа арамдылығын жоғалтпауы тиіс. Затбелгісінде мемлекеттік және орыс тілдерінде түсірілген: жасаушы белгіленген таңбалама, өрт сөндіргіштің атауы және таңбасы, ТУ(сертификаты), өрт ошағының модельді дәрежелері, үлгісі, ОТВ (шақтамалар нұсқауымен) номиналды сандары және маркалары, өрт сөндіргішке оқталған, өрт сөндіргіштегі жұмыс қысымы, шыққан ай мен жылы, сақтау және қолдану температурасының диапазоны, өрт сөндіргіштің салмағы, пайдалану бойынша нұсқаулықтар, әрекетке келтірілуі, сынақ жүргізу мерзімдері, қайта оқтау және қызмет көрсету мерзімі. Өрт сөндіргіштің тірек немесе төменгі бөлігінде оның жасалған жылы белгіленуі тиіс. Жеткізілімнің жинақтамасына кіреді: өрт сөндіргіш, төлқұжат (пайдалану бойынша нұсқаулық) әрбір өрт сөндіргішке, сертификат. Тауарға кепілдік мерзімі-12 ай.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970237-1
Наименование закупки:	Огнетушитель ОП - 5
Номер лота:	№ 77400996-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-5
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333230100, область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров ул.Желтоксан 5В
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-5. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. ОП-5(з) предназначены для тушения пожаров классов «А», «В», «С», «Е». Переносной перезаряжаемый огнетушитель закачного типа оснащен индикатором давления, показывающим наличие давления вытесняющего газа в огнетушителе, запорно-пусковым устройством, гибким шлангом с раструбом. Механизм приведения огнетушителя в действие снабжается фиксатором. Фиксатор должен быть опломбирован. Масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ) согласно требованиям стандарта, может отличаться от номинального значения, но не более чем $\pm 5\%$ масс. Должен сохранять работоспособность после не однократной замены его заряда. Температура эксплуатации: от -40 до +50°C. Конструкция огнетушителя должна исключать необходимость выполнения операции по его переворачиванию в ходе приведения его в действие и применения. Конструкция запорно-пускового устройства огнетушителя не должна совмещать в себе функции запускающего устройства. Корпус огнетушителя металлический, окрашен в красный сигнальный цвет. Срок службы не менее 10 лет. Должен сохранять работоспособность после не однократной замены его заряда. На этикетке на государственном и русском языках нанесены: маркировка с указанием изготовителя, названия и обозначения огнетушителя, ТУ (сертификата), ранга модельных очагов пожара, типа, марки и номинального количества ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель, рабочего давления в огнетушителе, месяца и года выпуска, температурного диапазона хранения и применения, массы огнетушителя, указаний по эксплуатации, приведению в действие, сроках испытаний и перезарядки и сроке службы. На опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год его изготовления. В комплект поставки входит: огнетушитель, паспорт (руководство по эксплуатации) на каждый огнетушитель, сертификат. Гарантийный срок на товар 12 месяцев.
--	--